

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 10 376223-002

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

SSC-PQS

Auftragsdatum
Date of order

02.11.2009

Aktenzeichen
File reference

8000376223

Prüfbericht Nr.
Test report no.

10 780 376223-002

Name und Anschrift
des Auftraggebers

DORMA GmbH & Co. KG
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Fertigungsstätte

siehe oben / see above

Manufacturing plant

Geprüft nach

DIN 18650-1, -2: 2010
EN ISO 13849-1: 2008
BGR 232: 2003
Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) mit
DIN-EN 60335-1:2007 in Verbindung mit
DIN 18650-1:2010
AutSchR: 1997 (nur Faltflügeltür FFT-F)
Weitergehende Anforderungen aus dem Baurecht bleiben unberührt
Requirements of the building regulations are not be affected by the
certificate

Tested in accordance with

Beschreibung des
Produktes


Automatische Faltflügeltür, Typ FFT
automatic folding leaf door, type FFT
Automatische Faltflügeltür zum Einsatz in Rettungswegen Typ FFT-F
automatic folding leaf door in escape routes, type FFT-F

Description of product

max. Flügelgewicht je 80 kg / max. leaf weight per 80 kg
Öffnungsweite 800 bis 2000 mm / opening width 800 to 2000 mm
lichte Höhe bis 2500 mm / max. height to 2500 mm
Profilsystem: DORMA Isoprofil / profile system: DORMA Isoprofile

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis / Valid until: **18.03.2015**



Hannover, 19.03.2010

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf